



1. Laatoitus
2. Lattian vesieristys, nostetaan seinälle. Kulmiin vahvikekangas
3. Gyproc-levyt 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13
4. Tuuletusrima 22 mm
5. Isover Sauna 25 mm. Saumat ja alareuna teipataan alumiiniteipillä
6. Gyproc Habito GH 13
7. Paineentasaurako. Tuuletus alakattoon tai viereiseen kuivaan tilaan
8. Rangat Gypsteel SLIM 45/40 k600 mm
9. Kisko (lattiassa ja katossa) Gyproc Gypsteel SLIM SKP 45/62
10. Villasullonta, ISOVER SLIM
11. Gyproc L 12/50 -profiili tai vastaava kulmaprofiili, kiinnitetään valipohjaan k 400 mm
12. 12,5 mm Gyproc-levy, korkeus vah. 100 mm, ruuvataan Gyproc L -profiileihin
13. Ylin ruuvi (liikevaran mahdollistamiseksi)
14. Gyproc kulmaprofiili, H 50/50
15. Irroituskaista
16. Elastinen tiivistysmassa

Huomautukset

Rangat 30 mm irti katosta. Levyjä ei kiinnitetä kattokiskoihin. Kittausta elastisella tiivistysmassalla seinän alapäässä.

TYPE

Kohde Gyproc Habito SLIM - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro.

SLIM



Sisältö Saunan seinä, Taipumavara yläpäässä

Mk 1:5

Rev. REV.

Pvm 17.2.2019

Piir. nro.