

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 3.1.2008

Päivitetty: 15.2.2010

Voimassa: 14.2.2015

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Gyproc-kipsilevyt GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 sekä Glasroc-Hydro levyt GHI 13, GHI 15 ja GHU 13

HAKIJA

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc, Kirkkonummi

VALMISTAJA/VALMISTUTTAJA

Gyproc Oy, Kirkkonummi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamis-määräyskokoelman vaatimustason lujisuuden osalta käytettäessä niitä rakennuksen jäykistämiseen, kun jäykistettävän rakenneosan runko on puuta tai 0,56 mm paksua Gyproc-metallirankaa.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Gyproc tai Glasroc rakennuslevyillä jäykistetyn seinän mitoitus tuulikuormille, levyjen kiinnitys rakennuksen runkoon sekä rungon mahdollisesti tarvittava ankkurointi perustuksiin suoritetaan noudattaen hakijan laatimaa 2.1.2008 päivättyä ohjetta.

GN 13, GEK 13, GF 15, GHI 13 ja GHI 15 levyjä saa käyttää tämän päätöksen mukaiseen tarkoitukseen vain Suomen Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden B10 ”Puurakenteet” mukaisessa kosteusluokassa 1. GTS 9 ja GHU 13 levyjä saa käyttää myös kosteusluokassa 2 ja 3.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT:n välillä 13.2.2007 allekirjoitettua sopimusta.

MERKITSEMINEN

Tuotteet on merkittävä tämän päätöksen liitteen mukaisella tyyppihyväksyntämerkillä, tämän päätöksen numerolla, valmistajan nimellä ja valmistusajankohdan osoittavalla merkinnällä.

VOIMASSOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 15.2.2010 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 14.2.2015 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee jäykistyskäytön osalta mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua.

HUOMAUTUKSET

Tällä päätöksellä päivitetään 3.1.2008 ja numerolla VTT-11365-06 annettu päätös.

Työmaalla tulee olla levyjen asennusohjeet. Rakennustarkastajalle on tarvittaessa toimitettava rakennelaskelmat ja asennusohjeet.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus rakennuslevyjen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006.



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi



Lina Markelin-Rantala
Tutkija

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

VTT Expert Services Oy, Lasse Mörönen, PL 1001,
02044 VTT