



1. Kisko Gypsteel SK 66 (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66/40, k 600 mm
3. Kipsilevy 12,5 mm Gyproc GEK 13 Erikoiskova

Huomautus

Kappaleen 3.1.1 XR-tyyppidetallit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä. Alla esitetyt seinakorkeudet ovat normaalitilan seinakorkeus / paloluokitellun seinän korkeus.

- 1) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole
- 2) mainittu.

Luokitukset

DnT,w dB	30
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Palonkestoluokka	30
Max. seinä- korkeus (600mm)	4000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000
Max. seinä- korkeus (450mm)	4000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000

TYPE

Kohde Gyproc GS - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10 Rev. REV. Pvm 6-07-2017 Piir. nro. 3.1.6:102C