


1. Reunaprofiili Gyproc AC 95 ACOUnomic (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66/40, k 600 mm
3. Kipsilevy 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
+ 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito
4. Mineraalivilla Isover KL AKU 50 mm
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

Kappaleen 3.1.1 XR-tyyppidetallit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä. Alla esitetyt seinäkorkeudet ovat normaalitilan seinäkorkeus / paloluokitellun seinän korkeus.

1) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole mainittu.

2) Kun eristeena on runkotilan täyttävä kivillä ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoisuus), rakenne on EI90, max. seinäkorkeus 3000 mm. Talloin eristeen kiinnitys liitteakupukantaisella ruuvilla 4,2 x 38 mm, 3 kpl/eristelevy. Kiinnike jokaiseen rankaan, kts. detalji A.

* Ei suositella huoneistojen välisiin seiniin.



Luokitukset

DnT,w dB	48-52
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	40
Palonkestoluokka	60
Max. seinä- korkeus (600mm)	3300
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000
Max. seinä- korkeus (450mm)	3300
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000

TYPE

Kohde Gyproc GS - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 6-07-2017

Piir. nro. 3.1.6:109H