



1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka väh. 45 x 95 mm, k 600 mm
3. Kipsilevyt 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali

Huomautus

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti. Katso lisahuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuustaulukosta 2.1.51.

- 1) R 60/REI60, kun molemmat levykerrokset GFL 15
- 2) Kantavien osaston sisaisten seinien mitoituksessa huomioitava rangan nurjahtaminen seinän tasossa, mutta seinäkorkeutta ei ole rajoitettu.
- 3) Kantavan ja osastoivan seinän korkeus on rajoitettu 4000mm. Kun seinäkorkeus > 3 m, tulee osastoivan seinän levytyksen vaakasauma sijoittaa > 300 mm seinän yläreunasta.
- 4) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole mainittu.

Luokitukset	
DnT,w dB	35-40
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Palonkestoluokka	60
Max. seinä- korkeus (600mm)	4000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	4000
Max. seinä- korkeus (450mm)	
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	

TYPE

Kohde Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 6-07-2017

Piir. nro. 3.1.51:104B